

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017**

DE: PREGOEIRO

PARA: BASIC ELEVADORES LTDA

OBJETO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DO PREGÃO Nº 013/2017 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA CABINADA DE ACESSIBILIDADE, HIDRÁULICA, COM A RESPECTIVA INSTALAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Vem ao exame desta Casa, questões de ordem para esclarecimentos, em atenção ao pedido de esclarecimento formulado pela empresa BASIC ELEVADORES LTDA, cabendo as seguintes considerações por parte do Eng. Reinaldo Henrique:

*1 - Após realização de vistoria técnica no sítio onde será instalada a plataforma, e análise dos projetos de arquitetura disponibilizados pela Câmara, constatou-se que a entrada do equipamento deverá ser oposta, e não adjacente conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência. Neste sentido, pede-se esclarecer se está correto o entendimento desta Licitante em considerar em sua respectiva proposta comercial plataforma com entradas opostas?*

**Resposta: SIM, A ENTRADA É OPOSTA A SAÍDA, ISTO PODE SER VERIFICADO NO PROJETO.**

*2 - Outrossim, por ocasião da mesma vistoria, constatou-se que a Câmara executará caixa de corrida em alvenaria para instalação da plataforma. Neste sentido, pede-se esclarecer se está correto o entendimento desta Licitante em considerar que a plataforma será enclausurada (em caixa de corrida em alvenaria) e se poderá considerar para fins de elaboração de sua respectiva proposta comercial plataforma do tipo meia cabina, conforme fotos ilustrativas anexas.*

**Resposta: A CAIXA DE ALVENARIA A SER EXECUTADA SERÁ PARA A CONTENÇÃO DO ARRIMO DEVIDO AO DESNÍVEL, A PLATAFORMA DEVERÁ CONTER PAREDES LATERAIS CABINADA-FECHADA**

Botucatu, 10 de novembro de 2017.

DIEGO LOPES DE SOUZA  
CONTADOR CRC [REDACTED]  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU